

Parametry instalacji:
Q= 21476 W
Tz=80 °C
Tp=60 °C
H= 20 kPa

Grzejniki płytowe Cosmo Nowa z zaworem, podejście dolne
Grzejniki łazienkowe TERMA typ POC
Głowice termostatyczne - Heimeier
Blok zaworowy kątowy Vekotec Heimeier
Rury: Polipropylen PP3 Stabi PN20, Tz=95 C

W najwyższych punktach instalacji odpowietrzniki automatyczne z odcięciem
W najmizszych punktach instalacji kurki spustowe
Od zaworów odpowierzających spadek rurociągów min 0,5%

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
mgr inż.arch. Andrzej Andrzejewski
GDYNIA ul.Ujejskiego 2 tel/fax 6221283

Temat:	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Gdańsku II etap przebudowy budynku usług socjalnych Gdańsk ul. Kisielewskiego 12		
Projekt:	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA		
Rysunek:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.		
Projektant	mgr inż. Adam Bujak 1993/Gd/85	10.2007	
Sprawdził	mgr inż. Mirosław Karol 246/68	10.2007	
skala 1:100	stadium PROJEKT WYK.	branza Sanitarna	nr 2

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com