



**OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SZYBKIE SAMOCZYNNIE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA**

- | | | |
|----|--|--|
| – | oprawa np. SATURN 2x18W IP54 prod. Lena Lighting wyposażona w inwerter 2h | |
| – | oprawa np. VECTOR 2x36W IP20 prod. Lena Lighting wyposażona w inwerter 2h | |
| – | oprawa np. VECTOR 2x36W IP20 prod. Lena Lighting wyposażona w 2h inwerter | |
| – | oprawa np. COSMO4 2x36W IP54 prod. Es-System | |
| – | oprawa np. XAREL 8W TL/G5 wersja awaryjna/autotest prod. Lena Lighting wyposażona w 2h inwerter oraz odpowiedni pikrogram informacyjny | |
| A | – sufitowy wypust oświetleniowy 4–ożyłowy, max. 300W | |
| A1 | – sufitowy wypust oświetleniowy 4–ożyłowy, max. 150W | |
| B | – ścienny wypust oświetleniowy 3–ożyłowy, max. 100W | |

– łącznik klawiszowy p/t 16A/230V IP44

– łącznik klawiszowy p/t 16A/230V IP20

Instalacje wykonac przewodami typu YDY(p)20 nx1,5mm² o Un min 750V ukladanymi p/t.

W poszczegolnych pomieszczeniach nalezy zastosowac:

- w pom. technicznych, lazience osprzet instal. o IP 44;
- w pomostowych pom. osprzet instal. o IP2X i oprawy osw. w II kl.

Montaz i instalacje nalezy wykonac zgodnie z normami oraz szlaki budowlanej.

Przejscia kabli i przewodow przez sciany i stropy wykonac w rurkach instalacyjnych i uszczelnic odpowiednimi masami uszczelniajacymi.

Inwestor / Adres obiektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku 80-865 Gdańsk ul. Marynarń Polskiej 134a adr. obiektu: 80-736 Gdańsk, ul.Modra 69B, dz. nr 53/1				
Objekt: Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby MOPS				
Placówka opiekunko-wychowawcza całodobowa dla dzieci				
Kondygnacja:		Szala:	Nr rys.:	
Rzut parteru	poziom 1,48 / 2,47	1:100	E-04	
Stadium:	Projekt budowlany	Branża:	Elektryczna	
Nazwa rysunku:		PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA OGÓLNEGO		
Projektant:	inż.	specjalność:	Nr upr.:	Data:
SŁAWOMIR KIEDROWSKI		ELEKTR.	67/Gd/2002	11.2.2007
Sprawdzający:	inż. inż.	specjalność:	Nr upr.:	Data:
HALINA DOROCIŃSKA		ELEKTR.	4080/Gd/98	11.2.2007

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA "KANELA"	
80-297 BANINO UL. DEBOWA 18	
83-330 ŻUKOWO, UL. KOŚCIERSKA 9 tel. (0 58) 684-88-97, fax (0 58) 684-85-83	
tel. kom. 0 600 22 39 78 www.sega.gda.pl	
e-mail: biuro@sega.gda.pl	

RZUT KONDYGNACJI poziom +1,48 / +2,47