



WYKONANIE INSTALACJI:
W UKŁADZIE TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SZYBKE SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA

OZNACZENIA

- oprawa np. SATURN 2x18W IP54 prod. Lena Lighting wyposażona w inwerter 2h
- oprawa np. VECTOR 2x36W IP20 prod. Lena Lighting
- oprawa np. VECTOR 2x36W IP20 prod. Lena Lighting wyposażona w 2h inwerter
- oprawa np. COSM04 2x36W IP54 prod. Es-System
- oprawa np. XAREL 8W TL/GS wersja awaryjna/autotest prod. Lena Lighting wyposażona w 2h inwerter oraz odpowiedni piktogram informacyjny

- A — sufitowy wypust oświetleniowy 4—ożyłowy, max. 300W
- A1 — sufitowy wypust oświetleniowy 4—ożyłowy, max. 150W
- B — ścienny wypust oświetleniowy 3—ożyłowy, max. 100W

OSPRAZET

- łącznik klawiszowy p/t 16A/230V IP44
- łącznik klawiszowy p/t 16A/230V IP20

UWAGI:

- Instalację wykonać przewodami typu YDY(p)zo nx1,5mm² o Un min 750V układanymi p/t.
- W poszczególnych pomieszczeniach należy zastosować:
 - w pom. technicznych, łazience osprzet instal. o IP 44;
 - w pozostałych pom. osprzet instal. o IP2X i oprawy osw. w II kl.
- Zaleca się zastosowanie osprzetu łączeniowego klasy serii Forum prod. Eldo.
- Instalację należy wykonać zgodnie z normami oraz sztuką budowlaną.
- Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy wykonać w rurkach instalacyjnych i uszczelnić odpowiednimi masami uszczelniającymi.

Inwestor / Adres obiektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku 80-865 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 134a adr. obiektu: 80-736 Gdańsk, ul.Modra 69B, dz. nr 53/1		Obiekt: Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby MOPS	
Kondygnacja: Placówka opiekuńczo-wychowawcza całodobowa dla dzieci		Skala: Nr rys.: 1:100 E-02	
Rzut kondygnacji poziom 1,48 / 2,47		Branża: Elektryczna	
Stadium: Projekt budowlany		Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI	
Projektant: SLAWOMIR KIEDROWSKI		GŁÓWNY WYŁĄCZNIK P.POŻ.	
Sprawdzający: HALINA DOROCINSKA		Podpis: Data: 11.2007	
Podpis: Data: 11.2007		Podpis: Data: 11.2007	

PRACOWNIA
PROJEKTOWO-USŁUGOWA
"KANELA"
80-297 BANINO
UL. DĘBOWA 18
83-330 ŻUKOWO,
UL. KOŚCIERSKA 9
tel. (0 58) 684-88-97,
fax (0 58) 684-85-83
tel. kom. 0 600 22 39 78
www.sega.gda.pl
e-mail: biuro@sega.gda.pl

RZUT KONDYGNACJI poziom +1,48 / +2,47