



WYKONANIE INSTALACJI:
W UKŁADZIE TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SZYBKIE SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA

OZNACZENIA

- oprawa np. SATURN 2x18W IP54 prod. Lena Lighting wyposażona w inwerter 2h
- oprawa np. VECTOR 2x36W IP20 prod. Lena Lighting
- oprawa np. VECTOR 2x36W IP20 prod. Lena Lighting wyposażona w 2h inwerter
- oprawa np. COSMO4 2x36W IP54 prod. Es-System
- oprawa np. XAREL 8W TL/C5 wersja awaryjna/outotest prod. Lena Lighting wyposażona w 2h inwerter oraz odpowiedni piktogram informacyjny

- A — sufitowy wypust oświetleniowy 4—ożyłowy, max. 300W
- A1 — sufitowy wypust oświetleniowy 4—ożyłowy, max. 150W
- B — ścienny wypust oświetleniowy 3—ożyłowy, max. 100W

OSPRZĘĆ

- łącznik klawiszowy p/t 16A/230V IP44
- łącznik klawiszowy p/t 16A/230V IP20

UWAGI:

- Instalację wykonać przewodami typu YDY(p)2o nx1,5mm² o Un min 750V układanymi p/t.
- W poszczególnych pomieszczeniach należy zastosować:
 - w pom. technicznych, łazience osprzęt instal. o IP 44;
 - w pozostałych pom. osprzęt instal. o IP2X i oprawy ośw. w II kl.Zaleca się zastosowanie osprzętu łączeniowego klasy serii Forum prod. Elda.
- Instalację należy wykonać zgodnie z normami oraz sztuką budowlaną.
- Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy wykonać w rurkach instalacyjnych i uszczelnić odpowiednimi masami uszczelniającymi.

proj. przewód typu HTKSH 2x2x0,8
P.POŻ. umiejscowiony w
przedsiönku przy wejściu
głównym do budynku
na poziomie parteru

RZUT PIWNICY poziom -0,64 / ±0,00

sieć gazowa
(zachować ostrożność przy pracach fundamentowych schodów)

Inwestor / Adres obiektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku 80-865 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 134a adr. obiektu: 80-736 Gdańsk, ul.Modra 69B, dz. nr 53/1				Obiekt: Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby MOPS Placówka opiekuńczo-wychowawcza całodobowa dla dzieci			
Kondygnacja: Rzut piwnicy				Skala: poziom -0.64 / ±0.00		Nr rys.: E-01	
Stan/lut:		Projekt budowlany		Branka:		Elektryczna	
Nazwa rysunku:		PLAN INSTALACJI GŁÓWNY WYŁĄCZNIK P.POŻ.					
Projektant: inż.		specjalność: ELEKTR.		Nr upr.: 67/Gd/2022		Podpis: 11.2007	
SLAWOMIR KIEDROWSKI		Spełniający: mgr inż.		Nr upr.: 4060/Gd/98		Podpis: 11.2007	
HALINA DOROCIŃSKA							

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA "KANELA" 80-297 BANINO UL. DEBOWA 18 83-330 ŻUKOWO, UL. KOSCIERSKA 9 tel. (0 58) 684-88-97, fax (0 58) 684-85-83 tel. kom. 0 600 22 39 78 www.sega.gda.pl e-mail: biuro@sega.gda.pl	
---	--