RW

L333

L1,L2,L3

WENTYLACJA NAWIEWNA W SALI KONFER.

WSPOMAGANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

WENTYLACJA WYWIEWNA

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Q1 FR303 100A

D20 BC-TNS 4 25kA/1,0kV

R303 16 C2 D0,5

układ ster. 1

K1 K2

H1 H2

R301 10 Q2

opis położeń Q2
R – ster. ręczne
0 – wyłaczone
A – ster. automat.

Q3 1 – 0

Q4 2

układ ster. 2

K3 K4 C2

opis położeń Q3
1 – 1 bieg
0 – wyłaczone
2 – 2 bieg

R301 6 C2

ZA

K5

Q5 A 0 I R

opis położeń Q5
R – ster. ręczne
0 – wyłaczone
A – ster. automat.

N
PE

D2 D2 D1

RWN 4x12

drzwiczki przeźroczyste transparentne z zamkiem bębenkowym

wyposażenie

wg. schematów

710

350

1300

wymiary wnęki 350x710x90mm

Uwaga. Wlz do nowych tablic pozostaja bez zmian.

"stara" TP

YKY5x25 4m

LZ5x35

YKY5x25 wymiana istn. wlz 12m

istn. RG 40 63

LZ5x70

5xYKY70 w DVR75 wymiana istn. wlz 10m

istn. złącze kablowe

Z3 160 –

YKY5x2,5

PE N L1 L2 L3

TTC 2000

1 2 3 4

YDYp3x1,5 YKY5x2,5 YDYp3x1,5 YDYp3x1,5 YDYp3x1,5 YDYp3x1,5

układ wentylac. nawiewny wg. proj. wentylacji

FK GE 3x2kW t WN 40W

1 2 RT

WW

N PE 1 – bieg 2 – bieg

YDYp4x1,5 YDYp3x1,5

wentylatory dachowe 2-biegowe 6,2/9,4W/230V P=0,3kW

wentylatory dachowe 40W/230V P=0,1kW

YDYp3x1,5

oświetlenie zewnętrzne P=0,2kW

FK – filtr z presostatem
GE – nagrzewnica elektryczna
t – czujnik temperatury kanałowy TG-K330/0-30stC
WN – wentylator kanałowy
RT – potencjometryczny nastawnik temperatury, naścienny TG-R430/0-30stC
TTC 2000 – regulator ogrzewania elektrycznego 3-faz. 230/400V/25A naścienny typ TTC 2000 REGIN
WW – wyłącznik 1-bieg. 10A/250V p/t IP20 z opisem "WENTYLACJA"

H1 – lampka sygnaliz. 230V-żółta
H2 – lampka sygnaliz. 230V-czerwona
Q2-Q5 – rozłączniki i przełączniki serii FR300/16A
ZA – programator astronomiczny
K1 – stycznik SM320/4z-230
K2-K5 – styczniki SM320/2z-230

opisy łączników
Q2 – WSPOMAGANIE WENTYL. GRAWITAC.
Q3 – ZMIANA WYDAJNOŚCI
Q4 – WENTYL. WYWIEWNA
Q5 – OŚWIETLENIE ZEWN.

UWAGA
Opisy łączników i położeń wykonać w sposób trwały na płycie osłonowej aparatury.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY ZABRONIONE.

pracownia autorska WARSZTAT ARCHITEKTURY™
81-844 SOPOT ul.Armii Krajowej 85/1; tel./fax 058 550 20 82; e-mail: m.opiola@cate.pl

Nazwa: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Adres obiektu: Gdańsk 80-865, ul. Marynarki Polskiej 134A

PROJEKT BUDOWLANY
projekt budowlany

Inwestor: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Marynarki Polskiej 134A, Gdańsk

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RW – schemat główny.

Skala: 1:100

Nr rys.: E-3

Data: 17.07.2008

Projektował: mgr inż. Józef Koprowski
Nr uprawnień: GT-III-630/261/76

Sprawdzający: inż. Edward Domański
Nr uprawnień: GT-III-630/349/76

Podpis: